



Sulejówek, dnia 29.10.2020 r.

NR SPRAWY MZWIK/ZP-271.2.2020

Wykonawcy

Działając na podstawie Art. 38 ust. 1 i 2 z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2019.0.1843). Zamawiający przekazuje poniższą treść zapytań wniesionych przez Wykonawców dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ) wraz z udzielonymi odpowiedziami:

Pytanie 1

W nawiązaniu do postępowania na odbiór i zagospodarowanie odpadów ściekowych o kodzie 19 08 05 proszę o informację czy odbioru osadów muszą odbywać się na bieżąco kontenerami, czy istnieje możliwość odbioru osadów wannami? Jeśli tak co jaki czas niezbędna jest podmiana naczepy bądź kontenera? Jakie wymiary ma miejsce zrzuty osadów ściekowych?

Odpowiedź:

1. Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisem w Rozdziale 3, ust. 5: „Wykonawca zobowiązany jest do wywozu kontenera w dniu jego wypełnienia. Zgromadzony osad kontenerem, powinien opuścić teren oczyszczalni w ciągu trzech godzin od telefonicznego powiadomienia przez Zamawiającego o zaistniałym obowiązku. Dla umożliwienia Oferentom szczegółowego zapoznania się z warunkami przejmowania osadu Zamawiający przeprowadzi wizję lokalną na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Sulejówku ul. Poligonowa 1, w terminie **29.10.2020 r.** o godz. 10⁰⁰ lub innym wcześniej uzgodnionym”.

Wymiary miejsca zrzutu osadów ściekowych: szerokość 5 m, długość 11 m.

Powyższe odpowiedzi Zamawiającego są wiążące dla Wykonawców

Miejski Zakład Wodociągów
i Kanalizacji w Sulejówku

[Podpis]
Dyrektor
inż. Katarzyna Samburska